

質疑応答書

工事名：公立大学法人福岡県立大学体育館屋根防水工事

令和3年12月6日

No.	質 疑	回 答	月 日
1	本工事「カバー工法」での計画であります。現地確認で既存折板屋根を確認したところ折板山高が一律でないことが確認できましたが、この場合に通常のカバー工法用のタイトフレームが使用できないと思いますが、現状のそちらでの検討、設計で想定しているタイトフレームが具体的にあればメーカー名と商品名を教えてください。	下記のタイトフレームを想定している。 ・YODOKO「ヨドルーフ150」 また、折板及び折板屋根用断熱材については、下記のメーカー及び商品を想定している。 ・BMC「BMR H150」 ・古川電工「フネンエース」 なお、上記以外の材料による施工を行う場合は、同等品以上のものを使用すること。	令和3年12月8日